

**Главное управление МЧС России по Республике Дагестан**

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала, ул. Ярагского, 124 «а», т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: [und05dag@mail.ru](mailto:und05dag@mail.ru)  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 10 по г. Хасавюрт,  
Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД**  
(наименование органа государственного надзора)

г. Хасавюрт, ул. Буйнакского, 59, тел. 5-21-73, E-mail: [ond\\_i\\_pr\\_has@mail.ru](mailto:ond_i_pr_has@mail.ru)  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 51/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад общеразвивающего вида "Чебурашка" с приоритетным художественно-эстетическим направлением» (МКДОУ «Детский сад "Чебурашка»), Заведующей МКДОУ «Детский сад "Чебурашка» Алтумирзаевой Пари Анарбеговне*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Хасавюрт, Хасавюртовского, Новолакского, Казбековского районов по пожарному надзору № 51

(наименование органа ГПН)

от « 08 » февраля 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.

« 17 » февраля 2021 г. по 17 ч 00 мин « 18 » февраля 2021 г

проведена проверка

*Начальником ОНД и ПР № 10 по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных

подполковником внутренней службы Гаджиевым Казумом Тарлановичем

инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида "Чебурашка" с приоритетным художественно-эстетическим направлением» (МКДОУ «Детский сад "Чебурашка»), по адресу: РД, Казбековский район, с. Ленинаул, ул. А. Гамзаева, д. 1.*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

*Заведующей МКДОУ «Детский сад "Чебурашка»*

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

*Алтумирзаевой Пари Анарбеговной*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с	Пункт (абзац пункта) и	Срок устрани-	Отмет-
---	--	------------------------	---------------	--------



Предписания	указанием мероприятия по его устранению и конкретное место выявленного нарушения	наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	ния нарушения требования пожарной безопасности	ка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Обновить согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009 имеющиеся планы эвакуации людей при пожаре.	ПП РФ № 1479, Правила противопожарного режима в РФ, п. 5	10.02.2022	
2	Разместить в местах установки приемно-контрольных приборов пожарных информацию с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.	ПП РФ № 1479, Правила противопожарного режима в РФ, п. 10	10.02.2022	
3	Осуществить проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты.	ПП РФ № 1479, Правила противопожарного режима в РФ, п. 13	10.02.2022	



4	Не допускать на объекте защиты использование подвального этажа для хранения мебели и других предметов.	ПП РФ № 1479, Правила противопожарного режима в РФ, п.16 «б»	10.02.2022	
5	Не допускать на объекте защиты размещение мебели и других предметов на путях эвакуации.	ПП РФ № 1479, Правила противопожарного режима в РФ, п.16 «ж»	10.02.2022	
6	Обеспечить при эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	ПП РФ № 1479, Правила противопожарного режима в РФ, п. 23	10.02.2022	
7	Обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	ПП РФ № 1479, Правила противопожарного режима в РФ, п. 30	10.02.2022	
8	Не допускать на объекте защиты эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями).	ПП РФ № 1479, Правила противопожарного режима в РФ, п.35 «в»	10.02.2022	
9	Организовать работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), обеспечивающие исправное состояние указанных средств.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 54, ст. 83, 84 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ	10.02.2022	
10	Обеспечить наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного	Правила противопожарного режима в РФ, п.	10.02.2022	



	персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.	56		
11	Обеспечить ширину эвакуационных выходов не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.	п.4 ст.4, ст. 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, п.4.2.18, п.5.1.4 СП 1.13130.2020, п.6.16 СНИП 21-01-97*	10.02.2022	
12	Обеспечить все помещения МКДОУ предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. вторыми эвакуационными выходами.	п.4 ст.4, ст. 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, п.6.12* СНИП 21-01-97*, п.5.1.3 СП 1.13130.2020	10.02.2022	
13	Осуществить над всеми эвакуационными выходами здания и помещений МКДОУ монтаж систем и установок противопожарной защиты объекта (световые указатели «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).	п. 7 таб. 2 НПБ 104-03, п.5.3 СП 3.13330.2009, ст. 52, 54, 84 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ	10.02.2022	
14	Обеспечить расстояние от потолка до верхней части настенного оповещателя системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не менее 150 мм.	п. 7 таб. 2 НПБ 104-03, п.4.4 СП 3.13330.2009, ст. 52, 54, 84 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ	10.02.2022	
15	Установить ручные пожарные извещатели на высоте не более (1,5±0,1) м от уровня пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.).	п.13.13 СП 5.13330.2009, ст. 52, 54, 84 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ	10.02.2022	
16	Не допускать в помещении кухни МКДОУ установку и эксплуатацию газового оборудования (газовой плиты).	п.4.22* СП 118.13330.2012*	10.02.2022	
17	Оборудовать здания МКДОУ каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть.	ч. 7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, п.3.16 СНИП 31-06-2009	10.02.2022	
18	Обеспечить здания МКДОУ источником противопожарного водоснабжения	ч. 1 ст. 62 ФЗ от 22.07.2008 г. N	10.02.2022	



для тушения пожаров.	123-ФЗ, п.5.2 СП 8.13130.2009		
----------------------	----------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки

в феврале 2022 г.  
(квартал, месяц)

Начальник ОНД Гаджиев Казум Тарланович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«18» февраля 2021г.

Предписание для исполнения получил:

*Заведующая МКДОУ «Детский сад  
"Чебурашка» Алтумирзаева Пари*

*Анарбеговна*

(должность, фамилия, инициалы)

*✓ Гаджиев*

(подпись)

«18» февраля 2021г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

**Телефон доверия: ГУ МЧС России по РД 8-8722-39-99-99**